

## **INDICAÇÃO N° 385/15**

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, nos termos regimentais, providências do Setor competente da Municipalidade no sentido de ser feito um reparo na caixa de disjuntores localizada na Quadra Poliesportiva "Chitoshi Koga", uma vez que a mesma se encontra aberta com os fios expostos, havendo risco de choque.

Indico ainda, que após os reparos a mencionada caixa fique lacrada, ficando apenas a trava que liga o disjuntor para fora.

### **JUSTIFICATIVA**

A Quadra Poliesportiva "Chitoshi Koga" recebe diariamente muitas pessoas que ali praticam seus esportes, portanto, necessitam dela sempre em bom estado de conservação.

Ocorre que o disjuntor que ilumina a quadra se encontra com sua caixa aberta e os fios expostos, portanto, toda vez que as pessoas ligam e desligam a luz correm risco de choques, situação que vem causando bastante preocupação.

Portanto, necessário se faz que a caixa de disjuntores seja totalmente reparada e, após isso permaneça lacrada, para que os fios não fiquem expostos e, assim, os usuários da mencionada quadra não corram risco de se machucar.

Sala das Sessões, 31 de Agosto de 2015.

**Vando Martins da Silva**  
**Vereador**